

## Prüfbericht für Probe: 2004081806

Auftraggeber: **Gemeindewerke Putzbrunn GmbH**  
 Ihr Auftrag Nr.: **2004060001**  
 von / bis: **01.06.2004**  
 Kunden-Nr.: **1045**  
 Probeneingang: **19.08.2004**  
 Fertigstellung am: **23.08.2004**

Entnahmestelle: **Gemeinde Putzbrunn, Kiefernstr. 15, Kindergarten**  
 Probenbezeichnung: **Trinkwasser** LfWW-Nr.:  
 Probenahmeart: **Hahnprobe** Entnahmedatum: **19.08.2004**  
 Probenehmer(in): **GLADITSCH** Entnahmezeit:

Erläuterung von Verletzungen Richtwert Grenzwert

Mikrobiologische Kenngrößen				
Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Vorschrift
Koloniezahl 22°C	KBE/ml	0	< 100	DIN 38411 K5
Koloniezahl 36°C	KBE/ml	1	< 100	DIN 38411 K5
Coliforme Bakterien in 100 ml	KBE/100ml	0	< 0	Quanti-Tray
Escherichia Coli in 100 ml	KBE/100ml	0	< 0	Quanti-Tray

### Physikalisch-chemische Kenngrößen

(Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)

Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Vorschrift
Ammonium NH4 (mg/l)	mg/l	<0,05	< 0,5	DIN 38406 E5-1
elekt. Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	545		DIN 38404 C8
Temp. bei Leitfähigkeitmess.	°C	19,1		EN 27888
Färbung 436 nm	m <sup>-1</sup>	<0,10	< 0,5	DIN 38404 C1
Geruch/Geschmack		o.B. / o.B.		DIN 38403 B1
Trübung	TE/F	0,15	< 1	DIN 38404 C2
pH-Wert		7,31	> 6,5   < 9,5	DIN 38404 C5
Temperatur - pH	°C	19,1		DIN 38404 C5
Nitrat NO3 (IC)	mg/l	16,0	< 50	DIN 38405 D19

### Befund

Die Werte der untersuchten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

### Beurteilungsgrundlage

TrinkwV 2001