

Gemeindewerke Putzbrunn GmbH
Philipp-Kreis-Bogen 5, 85640 Putzbrunn, Tel. 089/46 20 37 11
Wasserversorgung

Nitratwerte

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
18.12.1991	26,00	27,50	27,3	50,00
09.04.1992	21,50	25,50	23,5	50,00
25.06.1992	23,50	28,00	26,0	50,00
15.10.1992	23,50	29,00	26,5	50,00
21.12.1992	21,50	26,50	24,0	50,00
01.04.1993	26,00	31,00	28,5	50,00
08.07.1993	28,00	34,00	31,0	50,00
21.10.1993	31,50	35,50	33,5	50,00
02.12.1993	31,50	35,00	33,5	50,00
03.03.1994	24,50	27,50	27,0	50,00
30.06.1994	31,00	34,50	33,0	50,00
06.09.1994	26,00	27,50	27,0	50,00
21.12.1994	20,00	21,00	20,5	50,00
07.03.1995	19,50	21,00	20,0	50,00
30.08.1995	24,00	24,00	24,0	50,00
14.11.1995	30,00	30,00	30,0	50,00
12.03.1996	24,00	26,00	24,0	50,00
05.03.1997	21,16	21,96	22,1	50,00
06.10.1997	--	--	18,8	50,00
10.03.1998	20,00	23,90	22,0	50,00
12.10.1998	23,80	28,40	26,1	50,00
22.02.1999	28,00	29,00	29,0	50,00
08.04.1999	--	--	24,5	50,00
03.05.1999	--	--	23,2	50,00
02.06.1999	--	--	34,5	50,00
01.07.1999	--	--	33,5	50,00
04.08.1999	--	--	35,5	50,00
08.09.1999	--	--	34,5	50,00
13.10.1999	--	--	29,0	50,00
10.11.1999	--	--	26,0	50,00
08.12.1999	--	--	26,3	50,00
13.01.2000	--	--	23,4	50,00
10.02.2000	--	--	23,5	50,00
01.03.2000	--	--	22,2	50,00
20.03.2000	16,96	17,61	17,4	50,00
03.04.2000	--	--	20,5	50,00
02.05.2000	--	--	21,9	50,00
14.06.2000	--	--	22,9	50,00
03.07.2000	--	--	22,5	50,00
04.08.2000	--	--	22,2	50,00
04.09.2000	--	--	20,8	50,00
16.10.2000	--	--	21,8	50,00
02.11.2000	--	--	19,3	50,00

Gemeindewerke Putzbrunn GmbH
Philipp-Kreis-Bogen 5, 85640 Putzbrunn, Tel. 089/46 20 37 11
Wasserversorgung

Nitratwerte

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
05.12.2000	--	--	19,5	50,00
08.01.2001	--	--	19,9	50,00
07.02.2001	19,56	19,42	19,6	50,00
07.03.2001	--	--	19,6	50,00
04.04.2001	--	--	19,5	50,00
11.05.2001	--	--	19,6	50,00
08.06.2001	--	--	19,6	50,00
09.07.2001	--	--	21,1	50,00
10.08.2001	--	--	19,5	50,00
06.09.2001	--	--	19,7	50,00
04.10.2001	--	--	19,8	50,00
07.11.2001	--	--	19,6	50,00
06.12.2001	--	--	18,6	50,00
15.01.2002	--	--	20,3	50,00
15.02.2002	--	--	18,9	50,00
21.02.2002	18,55	19,78	19,6	50,00
21.03.2002	--	--	19,1	50,00
03.04.2002	--	--	18,3	50,00
21.05.2002	--	--	19,7	50,00
05.06.2002	--	--	19,3	50,00
04.07.2002	--	--	19,2	50,00
12.08.2002	--	--	17,7	50,00
05.09.2002	--	--	19,6	50,00
21.10.2002	--	--	19,5	50,00
07.11.2002	--	--	19,2	50,00
03.12.2002	--	--	13,9	50,00
21.01.2003	--	--	18,2	50,00
24.02.2003	--	--	13,9	50,00
13.03.2003	--	--	19,2	50,00
11.04.2003	--	--	19,9	50,00
13.05.2003	--	--	20,8	50,00
15.05.2003	20,65	20,50	19,9	50,00
03.06.2003	--	--	19,7	50,00
11.07.2003	--	--	19,6	50,00
26.08.2003	--	--	18,8	50,00
25.09.2003	--	--	18,9	50,00
05.10.2003	15,78	15,84	15,8	50,00
14.10.2003	--	--	19,4	50,00
12.12.2003	--	--	15,7	50,00
08.01.2004	--	--	15,7	50,00
08.02.2004	--	--	15,7	50,00
09.03.2004	--	--	14,5	50,00
14.04.2004	--	--	14,6	50,00

Gemeindewerke Putzbrunn GmbH
Philipp-Kreis-Bogen 5, 85640 Putzbrunn, Tel. 089/46 20 37 11
Wasserversorgung

Nitratwerte

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
04.05.2004	--	--	14,6	50,00
17.06.2004	--	--	15,5	50,00
14.07.2004	--	--	16,1	50,00
19.08.2004	--	--	16,0	50,00
15.09.2004	--	--	17,8	50,00
14.10.2004	--	--	19,2	50,00
17.11.2004	--	--	19,7	50,00
15.12.2004	--	--	15,9	50,00
12.01.2005	--	--	20,8	50,00
24.02.2005	--	--	21,1	50,00
16.03.2005	20,00	23,10	21,5	50,00
21.04.2005	--	--	22,2	50,00
11.05.2005	--	--	21,8	50,00
15.06.2005	--	--	24,2	50,00
13.07.2005	--	--	24,6	50,00
10.08.2005	--	--	25,4	50,00
15.09.2005	--	--	24,8	50,00
12.10.2005	--	--	27,2	50,00
22.11.2005	--	--	30,6	50,00
22.12.2005	--	--	30,0	50,00
28.01.2006	--	--	31,7	50,00
08.02.2006	--	--	36,2	50,00
08.03.2006	31,70	33,90	32,3	50,00
06.04.2006	--	--	33,3	50,00
10.05.2006	--	--	33,5	50,00
01.06.2006	--	--	33,5	50,00
12.07.2006	--	--	33,2	50,00
09.08.2006	--	--	33,0	50,00
09.08.2006	--	--	33,0	50,00
13.09.2006	--	--	28,9	50,00
25.10.2006	--	--	19,6	50,00
22.11.2006	--	--	25,1	50,00
13.12.2006	--	--	24,4	50,00
24.01.2007	--	--	23,7	50,00
14.02.2007	--	--	23,3	50,00
14.03.2007	--	--	23,0	50,00
18.04.2007	--	--	23,4	50,00
21.05.2007	--	--	23,7	50,00
27.06.2007	--	--	25,4	50,00
18.07.2007	--	--	25,0	50,00
16.08.2007	--	--	26,5	50,00
19.08.2007	--	--	28,1	50,00
17.10.2007	--	--	28,9	50,00

Gemeindewerke Putzbrunn GmbH
Philipp-Kreis-Bogen 5, 85640 Putzbrunn, Tel. 089/46 20 37 11
Wasserversorgung

Nitratwerte

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l	
21.11.2007	--	--	29,6	50,00	
13.12.2007	--	--	11,00	50,00	*Hinweis s.u.
16.01.2008	--	--	31,9	50,00	
20.02.2008	--	--	33,1	50,00	
25.02.2008	--	--	33,1	50,00	
12.03.2008	26,60	29,50	28,3	50,00	
22.04.2008	--	--	26,9	50,00	
21.05.2008	--	--	26,8	50,00	
18.06.2008	--	--	26,2	50,00	
16.07.2008	--	--	25,9	50,00	
27.08.2008	--	--	24,8	50,00	
08.09.2008	--	--	25,4	50,00	
22.09.2008	--	--	25,1	50,00	
15.10.2008	--	--	23,7	50,00	
19.11.2008	--	--	22,0	50,00	
21.01.2009	--	--	19,7	50,00	
17.02.2009	--	--	18,9	50,00	
18.03.2009	16,50	19,30	18,9	50,00	
19.04.2009	--	--	19,6	50,00	
20.05.2009	--	--	20,5	50,00	
25.06.2009	--	--	20,0	50,00	
20.07.2009	--	--	18,8	50,00	
24.08.2009	--	--	23,2	50,00	
21.09.2009	--	--	25,0	50,00	
21.10.2009	--	--	23,2	50,00	
20.11.2009	--	--	22,2	50,00	
17.12.2009	--	--	21,3	50,00	
27.01.2010	--	--	21,6	50,00	
22.02.2010	--	--	21,4	50,00	
29.03.2010	17,50	20,00	18,6	50,00	
19.04.2010	--	--	18,6	50,00	
25.05.2010	--	--	19,2	50,00	
21.06.2010	--	--	19,8	50,00	
21.07.2010	--	--	20,7	50,00	

*Hinweis: Wegen Umbau des Wasserwerks wurde das Wasser aus dem Höhenkirchener Forst mit entsprechend niedrigem Nitratwert bezogen.

Seit 1999 wird der Nitratwert des Mischwassers (Wasser, das beim Kunden ankommt) monatlich zusammen mit der mikrobiologischen Untersuchung ermittelt.

Das Wasser der Brunnen I und II muss nach der Eigenüberwachungsverordnung seit 1999 ein Mal im Jahr untersucht werden.

Nitratwerte

Datum	Brunnen I mg/l	Brunnen II mg/l	Mischwasser mg/l	Grenzwert mg/l
--------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------

